

ООО УК "ВИКА"
г.Ковров

Отчет о показаниях ОДПУ и расчете тарифов

отчетный период

январь 2017г

МКД

СТРОИТЕЛЕЙ Д.27/1

наименование	ОДПУ		показания текущее	фактически потреблен е
	показания предыдущее	Коэффициент трансформа ции		
ГАЗ	359911,000		409483,000	49572,000
ГВС	4234,000		4933,000	699,000
ХВС 1	1152,000		1250,000	98,000
ХВС 2	1358,000		1679,000	321,000
Электроэнергия 1 подъезд кв.4,5 и расположенные выше	438	40	505,000	2680,000
Электроэнергия1 подъезд кв.1,2, 3 и расположенные выше	1026	40	1199,000	6920,000
Электроэнергия1 подъезд аварийное включение резерва (лифты, дымоудаление, приточная вентиляция)	249	40	270,000	840,000
освещение, крыша	11601	1	12572,000	971,000
Электроэнергия2 подъезд кв.83, 84, 85 и расположенные выше	873	40	1072,000	7960,000
Электроэнергия2 подъезд кв.81, 82 и расположенные выше	472	30	548,000	2280,000
Электроэнергия2 подъезд аварийное включение резерва (лифты, дымоудаление, приточная вентиляция)	382	20	421,000	780,000
ЭлектроэнергияОсвещение МОП 1 подъезда	2335	1	2452,000	117,000
ЭлектроэнергияКотельная-1 основной	2816	20	3168,000	7040,000
ЭлектроэнергияКотельная-2 резервный		20		0,000
Теплоэнергия на ГВС	502,324		560,184	57,860
Теплоэнергия на отопление	1058,099		1205,077	146,978
	ИПУ			
ГВС				252,630
ХВС				309,110

Стоимость ресурсов		
наименование	ед.изм.	цена
ГАЗ	куб.	4,79
ХВС	куб.	17,59
Водотведение	куб.	20,71
Электроэнергия	Квт	3,36
Электроэнергия ОДН	кв.м.	4,89
ХВС для ГВС ОДН	кв.м.	0,04
ХВС ОДН	кв.м.	0,04

Площадь 9580,7

Расчет

146,978+57,860=204,838 (количество теплоэнергии выработанной котельной за месяц)

49572*4,79=237449,88 (стоимость газа затраченного за отчетный период котельной для производства теплоэнергии)

7040*3,36=23654,40 (стоимость электроэнергии затраченной за отчетный период котельной для производства теплоэнергии)

237449,88/204,838=1159,21 (стоимость газа затраченного на производство 1Гкл в отчетном периоде)

23654,40/204,838=115,48 (стоимость электроэнергии затраченной на производство 1Гкл в отчетном периоде)

0,0625*1159,21=72,46(стоимость газа на нагрев 1куб.м. воды для индивидуального потребления по нормативу)

0,0625*115,48=7,22 (стоимость электроэнергии на нагрев 1куб.м. воды для индивидуального потребления по нормативу)

146,978*1159,21/9580,7=17,79 (стоимость газа затраченного на отопление 1кв.м.)

146,978*115,48/9580,7=1,78 (стоимость электроэнергии затраченной на отопление 1кв.м.)

57,860-252,63*0,0625=42,07(количество тепловой энергии выработанной котельной за месяц, для поддержания резервной тепловой мощности согласно ФЗ "О теплоснабжении" №190-ФЗ от 27.07.2010г)

42,07*1159,21/9580,7=5,10(стоимость газа затраченного для поддержания тепловой мощности котельной на 1кв.м.)

42,07*115,48/9580,7=0,51(стоимость электроэнергии затраченной для поддержания тепловой мощности котельной на 1кв.м.)

0,0625*0,01*2160,9*1159,21/9580,7=0,17 (стоимость газа на нагрев воды для ОДН по нормативу на 1кв.м.)

0,0625*0,01*2160,9*115,48/9580,7=0,02 (стоимость электроэнергии на нагрев воды для ОДН по нормативу на 1кв.м.)

Генеральный директор ООО УК ВИКА

Глаженков С.В.



А К Т

снятия показаний общедомового прибора учета электрической энергии Стр.27/1

Договор №164373

Месяц январь 2017г

Потребитель: ООО УК "ВИКА"

Сетевая организация:

Контактный телефон 3-87-37

Контактный телефон

ОБЪЕКТ	№ счетчика	Мощн.	Показ. начальный.	Показ. конечн.	Разница	Козф. тр.	Потери	Потери, кВтч	Потери в ТП кВтч	Перерасчет	Итого кВтч
1 подъезд кв.4,5 и расположенные выше	20372041		00438	00505	00067	40					2680
1 подъезд кв.1,2, 3 и расположенные выше	20372067		01026	01199	00173	40					6920
1 подъезд аварийное включение резерва (лифты, дымоудаление, приточная вентиляция)	20372026		00249	00270	00021	40					840
Освещение МОП 1 подъезда+ наружное освещение, крыша	21193334		11601	12572	00971	1					971
2 подъезд кв.83, 84, 85 и расположенные выше	20371990		00873	01072	00199	40					7960
2 подъезд кв.81, 82 и расположенные выше	20372007		00472	00548	00076	30					2280
2 подъезд аварийное включение резерва (лифты, дымоудаление, приточная вентиляция)	21970718		00382	00421	00039	20					780
Освещение МОП 1 подъезда	22631197		02335	02452	00117	1					117
Котельная-1 основной	21692791		02816	03168	00352	20					7040
Котельная-2 резервный	21699712		0	0	00000	20					0
					ИТОГО						29588