

ООО УК "ВИКА"
г.Ковров

Отчет о показаниях ОДПУ и расчете тарифов

отчетный период

сентябрь 2023г

МКД

СТРОИТЕЛЕЙ Д.29

наименование	ОДПУ		
	показания предыдуще е	показания текущее	фактическое потребление
газ с 01.12.2022г	1738654,000	1745749,000	7095,000
ГВС	31375,000	31642,000	267,000
ХВС 1	26267,000	26528,000	261,000
ХВС 2	28042,000	28269,000	227,000
Электроэнергия для котельной	418783,000	421627,000	2844,000
Теплоэнергия на отопление	37,057	37,057	0,000
Теплоэнергия на ГВС	93,922	113,470	19,548
Индивидуальное потребление по ИПУ и нормативу)			
ГВС			384,2813
ХВС			568,4200

Стоимость ресурсов		
наименование	ед.изм.	цена
газ с 01.12.2022		6,39
ХВС с 01.12.2022		27,5
Водотведение с 01.12.22	куб.	31,10

электроэнергия с 1.12.2022г
соц.норма 3-96
сверх соц.нормы 4,74

Площадь 5220,70

Расчет

19,548(количество теплоэнергии выработанной котельной за месяц)

7095*6,39=45337,05 (стоимость газа затраченного за отчетный период котельной
для производства теплоэнергии)

3,96*2844=11262,24(стоимость электроэнергии затраченной за отчетный пери котельной для производства теплоэнергии)

45337,05/19,548=2319,27(стоимость газа затраченного на производство 1Гкл в отчетном периоде)

11262,24/19,548=576,13(стоимость электроэнергии затраченной на производство 1Гкл
в отчетном периоде)

0,0625*2319,27=144,96 (стоимость газа на нагрев 1куб.м. воды для индивидуального
потребления по нормативу)

0,0625*576,13=36,01 (стоимость электроэнергии на нагрев 1куб.м. воды для индивидуального
потребления по нормативу)

(стоимость газа затраченного на отопление 1кв.м.)

(стоимость электроэнергии затраченной на отопление 1кв.м.)

выставлено за потребленную электроэнергию за август 2023г 21577,04

ОДН элект.21577,04-(384,2813*36,01+5220,7*0)=7739,07/5220,7=1,49

ОДН ХВС+водотведение (267+261+227)*(27,5+31,10)-(384,2813+568,42)*(27,50+31,10)=-11585,30/5220,7=-2,22

ОДН газ 45337,05-(384,2813*144,96+5220,7*0)=-10368,37/5220,7=-1,99

Генеральный директор ООО УК ВИКА



Глаженков С.В.