

ООО УК "ВИКА"
г.Ковров

Отчет о показаниях ОДПУ и расчете тарифов

отчетный период

август 2020г

МКД

СТРОИТЕЛЕЙ Д.29

| ОДПУ | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------------|
| наименование | показания предыдуще е | показания текущее | фактическое потребление |
| | | | 0,000 |
| газ с 01.07.2019г | 1190777,000 | 1192803,000 | 2026,000 |
| газ с 01.08.2020г | 1192803,000 | 1198236,000 | 5433,000 |
| ГВС | 19372,000 | 19719,000 | 347,000 |
| ХВС 1 | 15538,000 | 15824,000 | 286,000 |
| ХВС 2 | 18573,000 | 18849,000 | 276,000 |
| Электроэнергия для котельной | 281876,000 | 284012,000 | 2136,000 |
| Электроэнергия для ПНС | | | 0,000 |
| Теплоэнергия на отопление | 492,784 | 492,784 | 0,000 |
| Теплоэнергия на ГВС | 215,377 | 237,475 | 22,098 |
| Индивидуальное потребление по ИПУ и нормативу) | | | |
| ГВС | | | 340,0040 |
| ХВС | | | 576,6690 |

| Стоимость ресурсов | | |
|-------------------------|---------|-------|
| наименование | ед.изм. | цена |
| ГАЗ с 01.07.2019 | куб. | 5,3 |
| Газ с 01.08.2020 | куб. | 5,45 |
| ХВС с 01.07.2020 | куб. | 23,08 |
| Водотведение с 01.07.20 | куб. | 26,45 |

электроэнергия с 1.07.2020г

соц. норма 3-29

сверх соц. нормы 3,93

Площадь 5220,70

Расчет

22,098 (количество теплоэнергии выработанной котельной за месяц)

2026*5,3+5433*5,45=40347,65 (стоимость газа затраченного за отчетный период котельной для производства теплоэнергии)

3,29*2136=7027,44 (стоимость электроэнергии затраченной за отчетный период котельной для производства теплоэнергии)

40347,65/22,098=1825,85(стоимость газа затраченного на производство 1Гкл в отчетном периоде)

7027,44/22,098=318,02(стоимость электроэнергии затраченной на производство 1Гкл в отчетном периоде)

0,0625*1825,85=114,12 (стоимость газа на нагрев 1куб.м. воды для индивидуального потребления по нормативу)

0,0625*318,02=19,88 (стоимость электроэнергии на нагрев 1куб.м. воды для индивидуального потребления по нормативу)

----- (стоимость газа затраченного на отопление 1кв.м.)

----- (стоимость электроэнергии затраченной на отопление 1кв.м.)

выставлено за потребленную электроэнергию за июль 2020г 4414,65

ОДН элект. 4414,65-(19,88*340,004)=-2344,62/5220,7=-0,44

ОДН ХВС+водоотведение (347+286+276)*(23,08+26,45)-(340,004+576,669)*(23,08+26,45)=380,04/5220,7=-0,08

ОДН газ 40347,65-(340,004*114,12)=1546,40/5220,7=0,30

Генеральный директор ООО УК ВИКА

Глаженков С.В.

