

ООО УК "ВИКА"
г.Ковров

Отчет о показаниях ОДПУ и расчете тарифов

отчетный период

июнь 2023г.

МКД

СТРОИТЕЛЕЙ Д.29

наименование	ОДПУ		
	показания предыдуше е	показания текущее	фактическое потребление
газ с 01.12.2022г	1716665,000	1724220,000	7555,000
ГВС	30499,000	30803,000	304,000
ХВС 1	25411,000	25692,000	281,000
ХВС 2	27331,000	27569,000	238,000
Электроэнергия для котельной	409739,000	412779,000	3040,000
Теплоэнергия на отопление	37,057	37,057	0,000
Теплоэнергия на ГВС	33,829	54,618	20,789
Индивидуальное потребление по ИПУ и нормативу)			
ГВС			328,8449
ХВС			539,0599

Стоимость ресурсов		
наименование	ед.изм.	цена
газ с 01.12.2022		6,39
ХВС с 01.12.2022		27,5
Водоотведение с 01.12.22	куб.	31,10

электроэнергия с 1.12.2022г
соц.норма 3-96
сверх соц.нормы 4,74

Площадь 5220,70

Расчет

20,789(количество теплоэнергии выработанной котельной за месяц)

7555*6,39=48276,45 (стоимость газа затраченного за отчетный период котельной для производства теплоэнергии)

3,96*3040=12038,40(стоимость электроэнергии затраченной за отчетный пери котельной для производства теплоэнергии)

48276,45/20,789=2322,21(стоимость газа затраченного на производство 1Гкл в отчетном периоде)

12038,40/20,789=579,08(стоимость электроэнергии затраченной на производство 1Гкл в отчетном периоде)

0,0625*2322,21=145,14 (стоимость газа на нагрев 1куб.м. воды для индивидуального потребления по нормативу)

0,0625*579,08=36,19 (стоимость электроэнергии на нагрев 1куб.м. воды для индивидуального потребления по нормативу)

(стоимость газа затраченного на отопление 1кв.м.)

(стоимость электроэнергии затраченной на отопление 1кв.м.)

выставлено за потребленную электроэнергию за май 2023г 18987,67

ОДН элект.18987,67-(328,8449*36,19+5220,7*0)=7086,77/5220,7=1,36

ОДН ХВС+водоотведение (304+281+238)*(27,5+31,10)-(328,8449+539,0599)*(27,50+31,10)=-2631,42/5220,7=-0,50

ОДН газ 48276,45-(328,8449*145,14+5220,7*0)=547,90/5220,7=0,11

Генеральный директор ООО УК ВИКА

Глаженков С.В.

